



общество с ограниченной ответственностью

ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

Общество с ограниченной ответственностью
«Энерготехмонтаж» (ООО «ЭТМ»)
ОГРН 1097746661870 ИНН 7722699172
Юридический адрес: 109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,
д. 39, оф. 307
Тел./Факс: +7 (499) 4000-780
E-Mail: Info@gk-etm.ru; Energeteh03@mail.ru
Web: www.gk-etm.ru

Руководителю УФАС Тюменской области
Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, 58а

Заказчик: ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания»
Адрес: 625023, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Одесская, д.27
Контактное лицо: Лачугина Анастасия Вячеславовна
Тел: +7 (3452) 65-24-13), E-mail адрес: LachuginaAV@suenco.ru
ИНН: 7205011944, КПП: 720350001, ОГРН: 1027201233620

Заявитель жалобы: Общество с ограниченной ответственностью
«Энерготехмонтаж» (ООО «ЭТМ»)
109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2
Тел: +7 (499) 108-11-40; моб. +7 (915) 154-71-64
Электронный адрес: info@gk-etm.ru
ИНН: 7722699172, КПП: 772201001, ОГРН:1097746661870

Исх. № 204_18 от 17.07.2018г.

**Жалоба на действия заказчика по 223-ФЗ о недопуске участника к закупке.
Неправомерном проведении отбора победителя.**

Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ПАО «СУЭНКО»)

Адрес: Российская Федерация, 153034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, дом 27, телефон: +7 (499) 108-11-40.

Состав комиссии:

председатель комиссии – Демидов С.В.

члены комиссии:

– Потапов С.А.

– Кизеров И.Д.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа: www.zakupki.gov.ru. Место проведения открытого запроса цен в электронной форме: электронная площадка в сети Интернет по адресу: <https://223.rts-tender.ru>.

Номер извещения №31806639660, дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона: 22 июня 2018 года.

Предмет закупки: «Поставка реклоузера (в Курганскую область) (закупка 379/2018)».

В данном извещении установлены следующие сроки:

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме: **29.06.2018г. в 17:00.**

Дата и время рассмотрения заявок: **03.07.2018г. в 12:00.**

Дата и время подведения итогов: **04.07.2018г. в 12:00.**

На момент окончания подачи заявок на участие аукционе было подано 4 заявки:

ООО ЭЛТЭРА (ИНН: 2130155947, КПП: 213001001)

ООО ЭТМ (7722699172, КПП: 772201001)

ООО ЭЛЕКТРОУРАЛНАЛАДКА (ИНН: 6662117700, КПП: 668501001)

ООО ТЭЛ Урал (ИНН: 6660149343, КПП: 667001001)

13 июля 2018г., на электронной площадке был опубликован протокол №379/2018г. от 03.07.2018г. рассмотрения заявок на участие в запросе цен в электронной форме на право заключения договора поставки, согласно которому комиссией принято решение в отношении ООО «ЭТМ» — отказать в допуске к участию в запросе цен в электронной форме, основание для отклонения заявки следующие:

Предложение о предмете закупки, по своим характеристикам не соответствует требованиям документации.

1. Не соответствует максимальная масса коммутационного модуля (требуется 65 кг, указано не более 100кг.);
2. Не соответствует ТЗ материалам корпуса (требуется коррозионно-стойкий алюминиевый сплав, предлагают нержавеющую сталь);
3. Не указана степень стойкости к механическим факторам по ГОСТ-17516.1 (требуется М6);
4. Отсутствует информация о каналах связи для управления РВА;
5. Отсутствует информация об аттестации оборудования в ПАО Россети.

Считаем действия комиссии по отклонению заявки на участие в запросе цен в электронной форме незаконными и необоснованными.

Считаем, что заявка была подана в полном соответствии с требованиями заказчика и документации.

В обосновании своих доводов:

1. Необъективное требование по массе коммутационного модуля с заявленными характеристиками. Заявленная масса коммутационного модуля вакуумного реклоузера 65 кг является характеристикой товара единственного в России производителя оборудования (TEL_Rec15_A11 - ЗАО «НПО ТЭЛ», входящим в группу компаний «Таврида Электрик»). Коммутационный модуль с массой до 150 кг может быть установлен на любую типовую стойку опоры ВЛ 6-10 кВ. Требование 65 кг сужает круг производителей оборудования до единственного участника.

ООО «ЭТМ» предложило массу коммутационного модуля 100 кг. Данный коммутационный аппарат может быть установлен во всех типовых решениях по монтажу и установке на опорах ВЛ 6-10 кВ.

2. Необъективное требование по материалу, из которого изготовлен коммутационный модуль. Необходимо указывать характеристики, а не сам материал. Указан коррозионностойкий алюминиевый сплав. Данный материал в корпусе коммутационного модуля вакуумного реклоузера является характеристикой товара единственного в России производителя оборудования (TEL_Rec15_A11 - ЗАО «НПО ТЭЛ», входящим в группу компаний «Таврида Электрик»).

ООО «ЭТМ» предложило коррозионностойкий сплав из нержавеющей стали, значительно превосходящий по эксплуатационным свойствам алюминиевый сплав.

3. Степень стойкости к механическим факторам по ГОСТ-17516.1 в предложенном реклоузере OSM15 ООО «ЭТМ» - М6 и соответствует заявленной.

4. Каналы связи в предложенном реклоузере OSM15 ООО «ЭТМ» могут быть МДВВ, RS232, GSM-модем, радиомодем, USB, Bluetooth, а также Ethernet. В опросных листах, приложенных к закупке, было четкое требование на канал связи GPRS+GSM. В техническом предложении ООО «ЭТМ» указан Роутер iRZ RU21 (UMTS/HSPA/HSDPA/EDGE/GPRS) 3G комплект), который поддерживает требуемый канал связи GPRS+GSM. Соответственно требование об отсутствии информации о канал связи в протоколе № 379/2018-1, подписанного 13.07.2018 является не корректным.

5. Требование об аттестации оборудования в ПАО «Россети» является не законным. Аттестация оборудования в ПАО «Россети» распространяется только на объекты ПАО «Россети» и носит рекомендательный характер, а не обязательный. ПАО «СУЭНКО» не входит в структуру ПАО «Россети».

В реестре первичного оборудования ПАО «Россети» (размещённом на сайте <http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>) числится только один производитель вакуумных реклоузеров – «Выключатель вакуумный (реклоузер) типа Rec15_A1 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 630 А, номинальный ток отключения 12,5 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, состоящий из коммутационного модуля OSM15_A1_1 и шкафа управления RC со встроенной микропроцессорной защитой и автоматикой» производитель ЗАО «НПОТЭЛ» г. Йошкар-Ола / ЗАО "ГК "Таврида Электрик", г. Москва)

6. Согласно п. 14. Приложения 2 Технического задания к конкурсу «Поставщик должен являться или производителем оборудования или официальным представителем завода изготовителя».

Заявленные требования Заказчика по техническим характеристикам и требованиям к товару и поставщику соответствуют единственному производителю, таким образом, действия Заказчика привели к ограничению конкуренции, искусственно создали условия для победы ООО «ТЭЛ Урал» в указанной выше закупке.

Так же ООО «ЭТМ» имеет явное преимущество поскольку цена, предложенная участником ООО «ЭТМ» 9 198 336,00 рублей (в т.ч. НДС 18%) была меньше, чем цена участника 9 387 136,00 рублей, который неправомерно стал победителем торгов.

ООО «ЭТМ» категорически не согласно с решением комиссии заказчика, так как положения заявки полностью соответствуют положениям документации запроса цен в электронной форме. Действия комиссии нарушили права заявителя жалобы.

Заказчиком нарушены требования ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ», в соответствии с которой при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса

котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Также Заказчиком нарушен пункт 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, создав другому участнику преимущественное положение, в итоге организатор закупок создал для ООО «ЭТМ» препятствия в целом к доступу на рынок услуг по поставке реклоузеров.

Антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по правилам статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ,

ПРОШУ:

1. Принять к рассмотрению данную жалобу.
2. Провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции и о противодействии коррупции, при размещении закупки №31806639660 от 22.06.2018г.
3. Аннулировать результаты закупки и отменить результаты протоколов;
4. Обязать Заказчика повторно рассмотреть и оценить заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения договора на поставку реклоузеров.



общество с ограниченной ответственностью
ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

Общество с ограниченной ответственностью
«Энерготехмонтаж» (ООО «ЭТМ»)
ОГРН 1097746661870 ИНН 7722699172
Юридический адрес: 109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2
Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,
д. 39, оф. 307
Тел./Факс: +7 (499) 4000-780
E-Mail: Info@gk-etm.ru; Energoteh03@mail.ru
Web: www.gk-etm.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Извещение о проведении электронного аукциона.
2. Конкурсная документация открытого запроса цен в электронной форме ПАО «СУЭНКО» на право заключения договора на поставку реклоузеров.
3. Протокол №379/2018-1 рассмотрения заявок на участие в закупке.
4. Заявка участника закупки ООО «ЭТМ».
5. Руководство по эксплуатации NOJA-5038-08.
6. Декларация о соответствии ГОСТ № РОСС AU.AG19.Д09117 от 24.08.2016.
7. Выписка из ЕГРЮЛ на заявителя ООО «ЭТМ».
8. Выписка из ЕГРЮЛ на участника закупки признанного победителем ООО «ТЭЛ Урал».
9. Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, и право подписания настоящего заявления.

**Руководитель
организации**
Генеральный директор

Убоженко С.М

(подпись)

МП

(Ф.И.О.)